

LEGENDA

Analisi 2° livello

Sito 1

Ubicazione prove geosismiche

Zona ove il valore di F_a calcolato per un sottosuolo di tipo "B" è tale per cui la normativa risulti insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione sismica locale per cui si richiede in fase progettuale un'analisi di 3° livello oppure l'utilizzo dello spettro di valori della categoria di suolo peggiore ("C")

